

Requisiti minimi di esercizio degli impianti e degli abbattitori AMIS.
(articolo 2, comma 1, lettera a)

Descrizione	Requisito minimo (%)
Per le centrali: ore di non funzionamento ⁽¹⁾ x 100 / 8760	2
Per gli AMIS: ore di funzionamento AMIS x 100 / ore di funzionamento centrale	≥ 98
(1): per ore di non funzionamento dell'impianto si intende quando questo non è attivo con sfioro diretto in atmosfera del fluido geotermico. Sono quindi escluse da questo computo, le ore di non funzionamento dell'impianto quando questo non è attivo e non è presente uno sfioro diretto in atmosfera (es. quando il fluido è smistato verso altri impianti attivi). Le ore di non funzionamento sono computate considerando le frazioni orarie.	